

**पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उद्यम)  
**POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Enterprise)



पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र

एफ-3, सेन्ट्रल रोड, एम्.आई.डी.सी. एरिया, मरोल, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.  
दूरभाष : 022-28202691 • फैक्स : 022-28235434, 28202630 • ई-मेल : wrldc@posoco.in

**WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE**

F-3, Central Road, MIDC Area, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 093.  
Phone : 022-28202691 • Telefax : 28235434, 28202630 • E-mail : wrldc@posoco.in  
CIN : U40105DL2009GOI188682

Ref: WRLDC/LOGISTICS-I/SCADA-SEM/GOA/JUNE02

दिनांक: 17.07.17

सेवा में,

मुख्य विद्युत अभियंता,

गोवा विद्युत मंडल,

पणजी गोवा

**विषय: दिनांक 12/06/17 से 18/06/17 तक SCADA vs SEM की तुलना**

मा. महोदय/महोदया,

विश्वसनीय एवं संघटित विद्युत प्रणाली प्रचालन करने हेतू पोसोको की नीति अनुसार कुशलता एवं प्रभावशाली सेवाओं की गुणवत्ता के लिए प.क्षे.भा.प्रे.के. ने दिनांक 12/06/17 से 18/06/17 तक आईएसटीएस इंटरफेस पर SCADA vs SEM के वास्तविक ऊर्जा लेन-देन डेटा की तुलना की। तथा यह पाया गया की 220 के.व्ही. अमोना स्टेशन का डेटा प.क्षे.भा.प्रे.के. के पास नहीं है। अतः गोवा एवं महाराष्ट्र के SCADA vs SEM आहरण डेटा में असंतुलन है। आप से अनुरोध है की परिस्थिति का विश्लेषण करे एवं आवश्यक सुधारक कार्रवाई करे। साथ ही 220 के.व्ही. अमोना स्टेशन की टेलीमेट्री जांच ले। इसके अतिरिक्त अन्य स्टेशनों की टेलीमेट्री भी अनियमित है। सभी स्टेशनों से विश्वसनीय टेलीमेट्री डेटा सुरक्षित ग्रिड प्रचालन हेतू सुनिश्चित करें।

यह डेटा प.क्षे.भा.प्रे.के. की वैबसाइट पर निम्नलिखित स्थान पर मौजूद है। यह जानकारी केवल परिचालन का विश्लेषण करने एवं मापन व्यवस्था में भूल सुधार के लिए है एवं इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य / सौदे के लिए न किया जाय।

<http://www.wrldc.org/ScadaVsSEM/>

आपका आभारी

*समित 17/7*

समित कुमार साहा

मुख्य प्रबन्धक

प.क्षे.भा.प्रे.के.

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
POWER SYSTEM OPERATION CORPORATION LIMITED  
(A Government of India Enterprise)



पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र

एफ-3, सेंट्रल रोड, एम्.आई.डी.सी. एरिया, मरोल, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.  
दूरभाष : 022-28202691 • फैक्स : 022-28235434, 28202630 • ई-मेल : wrldc@posoco.in  
WESTERN REGIONAL LOAD DESPATCH CENTRE  
F-3, Central Road, MIDC Area, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 093.  
Phone : 022-28202691 • Telefax : 28235434, 28202630 • E-mail : wrldc@posoco.in  
CIN : U40105DL2009GOI188682

Ref: WRLDC/LOGISTICS-I/SCADA-SEM/GOA/JUNE02

Date: 17.07.17

To,  
Chief Electrical Engineer,  
Goa Electricity Board,  
Panjim Goa

Sub: Reporting of SCADA vs SEM comparison for 12/06/17 to 18/06/17

Dear Sir,

In line with the POSOCO policy towards enhancement of quality of services for reliable and integrated power system operation in an efficient and effective manner, WRLDC has carried out SCADA vs SEM comparison of Actual energy interchange at ISTS interface for the period 12/06/2017 to 18/06/2017. It is noticed that 220KV Amona Sub-Station data is not available in WRLDC SCADA, hence there is mismatch in SCADA and SEM drawl data of GOA & Maharashtra. It is requested to take up corrective action where ever necessary and ensure the telemetry of 220kv Amona SS in future. Apart from this the telemetry of other stations is also intermittent. Kindly ensure reliable telemetry from all stations for secure grid operation.

The data has been updated at WRLDC web site at the following location. This information is given only for operational analysis and correction on measurement system and would not be used for any commercial purpose / transaction.  
<http://www.wrldc.org/ScadaVsSEM/>

Yours faithfully

Samit Kumar Saha  
Chief Manager  
WRLDC